SDIS HAUT-RHIN – Ecole Des Sapeurs-Pompiers – EDSP

M 3.3

Manœuvre : **Etablissement d'une LDV de 40 sur colonne sèche**

PENDANT L'ENGAGEMENT :

Le binôme d'attaque : **Emporte son matériel de base**
+ 1 LDV de 40, 3 tuyaux de 45 et un raccord de réduction 65/40.

Le binôme d'alimentation : **Emporte son matériel de base**
+ un dévidoir équipé d'une pièce de division.

*** Avant toute manœuvre, les binômes descendent les dévidoirs de l'engin.**

1er CHEF	1er EQUIPIER	2ème CHEF	2ème EQUIPIER	CONDUCTEUR
- Prend un tuyau de 45, une LDV de 40.	- Prend 2 tuyaux de 45 et un raccord de réduction 65/40.	- Décrochent le dévidoir et se rendent au pied de la colonne sèche pour son alimentation (désigné par le chef d'agrès).		
- Se rendent au point d'établissement désigné par le Chef d'agrès, à l'étage N-1.		- Débranche la pièce de division et la monte à l'envers sur le ½ raccord de la colonne sèche.	- Bascule la traverse du dévidoir et déve--rouille la bobine.	- Raccorde le tuyau de " **Refoulement** " et alimente la colonne sèche.
- Déroule son tuyau et branche sa LDV de 40.	- Déroule un tuyau et le raccorde à celui de son chef d'équipe.			
		- Raccorde le tuyau du dévidoir sur la pièce de division et commande à son équipier " **en Avant** ".	- Sur ordre de son chef, tire le dévidoir en direction de l'engin.	- Alimente son engin seul, si sa distance avec un PI ou BI est inférieure à 20 m.
- Attend l'eau dans l'établissement.	- Prolonge si nécessaire avec le 2ème tuyaux, puis raccorde l'ensemble à la colonne sèche.			
		- Ouvre le robinet de la pièce de division qui alimente la colonne sèche, puis à l'apparition du 1er raccord, rejoint son équipier.	-Remet le ½ raccord au conducteur en précisant " **Refoulement** ".	
- Monte à l'étage concerné et attaque le feu aidé de son équipier.	- Ouvre l'eau au robinet de la colonne sèche et arrange les réserves.			
	- Double son chef en assurant sa sécurité et la progression.	- Remettent le dévidoir en état, puis vérifient l'établissement en remontant vers le C.A.		- Ajuste la pression et surveille l'engin.
		- Se mettent à la disposition du Chef d'agrès.		

NB : Si le raccord de réduction 65/40 n'est pas nécessaire pour raccorder l'établissement à la colonne sèche, celui-ci sera posé avec le tuyau de 45 de réserve au pied de la colonne, à l'étage N-1.
La pièce de division est montée à l'envers sur la base de la colonne sèche, pour permettre de purger sans difficultés l'établissement après son alimentation.

COMMANDEMENT
« Pour l'établissement d'une LDV de 40 au débit de … sur colonne sèche, en reconnaissance »